



02.09.2022
№ 24220063168400841523



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СПЕЦИАЛЬНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ ФПС № 2 МЧС РОССИИ»**

662971, ЗАТО Железнодорожск Красноярского края, г. Железнодорожск, ул. Ленина, д. 54,
тел.: 73-39-82, факс (3919) 76-18-00, ugps2@atomlink.ru

ОТЕД ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЖАРНОГО НАДЗОРА
662972, ЗАТО Железнодорожск Красноярского края, г. Железнодорожск, ул. Красноярская, д. 49,
тел.: (391-9) 76-97-10, 73-39-08, 73-39-30, ogpn Ugps2@atomlink.ru

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ
ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 45/3**

(первая цифра номер о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению
«Средняя школа № 106 с углубленным изучением математики»

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения заместителя главного государственного инспектора ФГКУ
«Специальное управление ФПС № 2 МЧС России» по пожарному надзору Оропова
Кирилла Николаевича от 02.09.2022 № 45 в период с «05» сентября 2022 года по
«16» сентября 2022 года

Старшим инспектором ООиО ФГПН ОФГПН ФГКУ «Специальное управление
(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц),
ФПС № 2 МЧС России» – государственным инспектором ФГКУ «Специальное
руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)
управление ФПС № 2 МЧС России» по пожарному надзору Карabanовой К.А.

проведена плановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которой присутствовал представитель контролируемого лица: _____
директор МБОУ «Средняя школа № 106 с углубленным изучением математики» Рябова Елена
Александровна.

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
Объект защиты по адресу Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пр. Ленинградский, 81.				
1.	Аппарат, предназначенный для отключения электроснабжения склада № 3-15, расположен внутри складского помещения.	п. 293 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации".	01.12.2023	
2.	Руководитель организации не осуществил проверку состояния огнезащитного покрытия инженерного оборудования (вентиляционного короба), находящегося в складском помещении (лыжная база) на 2 этаже, в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ.	п. 13 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации".	01.12.2023	
3.	Руководитель организации не осуществил проверку состояния огнезащитного покрытия инженерного оборудования (вентиляционного короба), находящегося в складском помещении книгохранилища, в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ.	п. 13 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации".	01.12.2023	
4.	Руководитель организации не осуществил проверку состояния огнезащитного покрытия штор в	п. 13 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об	01.12.2023	

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
	актовом зале, в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ.	утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации".		
5.	На объекте защиты отсутствует документация, подтверждающая класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности декоративно – отделочных материалов для полов зального помещения (актового зала).	п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479; ч.6 ст. 134 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	01.12.2023	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор МБОУ «Средняя школа № 106 с углубленным изучением математики»
Рябова Елена Александровна

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))



(подпись)

Старший инспектор ОГППН ФГКУ «Специальное управление ФПС № 2 МЧС России» – государственный инспектор ФГКУ «Специальное управление ФПС № 2 МЧС России» по пожарному надзору Карabanова К.А.



М.Л.П.

<*> Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.

В случае несогласия с настоящим решением Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

